

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Администрация Асиновского городского поселения

(наименование организации - заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя электроустановки для индивидуального жилищного строительства.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя 636841, Томская обл, Асиновский р-н, Асино г, Чкалова ул, дом № 103.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 кВт.
4. Категория надежности: III категория.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2 018 г.
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: ТП 10/0,4 кВ A-3-9 фидер № 2, № опоры определить при проектировании.
8. Основной источник питания: ПС Асино-110.
9. Резервный источник питания: нет.
10. Сетевая организация осуществляет:
 - 10.1. В рамках инвестиционной программы: монтаж ВЛИ - 0,4кВ длиной 180м от опоры №13 фидер №2 ТП-10/0,4кВ A-3-9 до границ земельного участка заявителя.
 - 10.2. Проведение осмотра электроустановок перед подключением объекта.
 - 10.3. Согласование схемы учета электроэнергии (тип прибора учета, его месторасположение).
 - 10.4. Фактическое присоединение объекта Заявителя к электрическим сетям ПАО «ТРК».
11. Мероприятия, осуществляемые Заявителем, в пределах границ земельного участка:
 - 11.1. Монтаж ответвления ЛЭП-0,4кВ от «граничной» опоры, включая сцепную арматуру, выполнить проводом СИП или кабелем соответствующего сечения в пластиковой оболочке (или другим проводом или кабелем в другой оболочке) с учетом положений ГОСТ 31946-2012 и ПУЭ.
 - 11.2. Монтаж коммутационного аппарата, приспособленного под пломбировку, для снятия напряжения со всех фаз присоединенных к счетчику (ПУЭ п.7.1.64) и для ограничения нагрузки электроустановок для индивидуального жилищного строительства до 15,0 кВт в соответствии с заявленными параметрами электроснабжения (до 32А).
 - 11.3. Монтаж учета электроэнергии выполнить на границе разграничения в соответствии с требованиями ПУЭ и заявленными параметрами электроснабжения. Установить трехфазный электросчетчик прямого включения с классом точности не ниже 1,0 поверенный Госповерителем. Тип прибора учёта и его месторасположение согласовать с Асиновским РЭС.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 (два)** года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Технологическое присоединение объектов заявителя к централизованному электроснабжению выполняется в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г.

Сетевая организация:
Директор ПО ВЭС

В.В. Тихонов

Заявитель:

И.о. Главы Асиновского городского
поселения

М.С. Соколов

