

с монтажем РЛНД-10 на первой отпаечной опоре от фидера А-23.

Монтаж ТП-10/0,4кВ с трансформатором расчетной мощности. Тип ТП и место установки определить проектом.

Монтаж ЛЭП-0,4кВ от новой ТП до подключаемых объектов выполнить проводом СИП или кабелем соответствующего сечения в соответствии с требованиями ПУЭ.

8.2. Учет электроэнергии выполнить на границе разграничения в соответствии с требованиями ПУЭ и заявленными параметрами электроснабжения.

8.2.1. Установка устройств учета электрической энергии, объем устройств и порядок расчета должен быть согласован с ПО ВЭС ПАО «ТРК» и ПАО «Томскэнергосбыт».

9. Срок подключения проектируемого объекта будет уточнен при заключении договора технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «ТРК».

10. Срок действия заключения: 1 (один) год с момента выдачи. По истечении данного срока параметры заключения о возможности электроснабжения могут быть изменены.

Примечание: данное заключение не является разрешением на электроснабжение.

Директор



В.В. Тихонов