

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 9-В/2018

на подключение индивидуального дома
по адресу: г. Асино, ул. Лесовозная, 74

к городским магистральным водопроводным сетям

«матра» 2018 г.

г. Асино

1. Подключение индивидуального дома по адресу: г. Асино, ул. Лесовозная, 74 к городским водопроводным сетям выполнить от существующего водопроводного колодца ВК-1, расположенного на трубопроводе холодной воды Ø 110 мм, материал: ПЭ, точка подключения Т-1 (приложение 1).

2. Подводящий трубопровод может быть выполнен из полиэтиленовых труб диаметром, согласно расчетных

данных, но не более 15 мм.

3. Схему прокладки трассы уточнить по месту и предоставить на согласование в ИТО эксплуатирующей

организации, предварительно согласования необходимых организаций.

4. Глубина заложения подводящего трубопровода должна быть ниже глубины промерзания грунта на 0,5 м (для

Асиновского района составляет 2,9 м).

5. В случае прокладки трассы параллельно инженерным коммуникациям поддерживать расстояние не менее 3 м от

данных коммуникаций. Переход под дорогой выполнять в металлическом кожухе.

6. При проведении земляных работ, перед засыпкой траншеи, в которую уложен трубопровод, необходимо

прислать представителя ИТО эксплуатирующей организации и ответственного за эксплуатацию сетей для

приемки выполненных работ и только после этого производить засыпку траншеи.

7. На вводе в здание устанавливается прибор учета согласно выданным техническим условиям, которые

необходимо получить в эксплуатирующей организации.

8. Врезу предусмотреть в существующую распределительную гребенку с установкой запорной арматуры

Ду=15 мм после гребенки.

9. Для врезки, подготовить водопроводный колодец в точке подключения, а именно, провести его очистку

от ила и мусора, место прохода трубы в колоде забетонировать;

10. Работы по устройству врезки на водопроводных сетях эксплуатирующей организации осуществляются силами

самой эксплуатирующей организации, после получения разрешения на врезку.

11. Разрешение на врезку выдается в ИТО эксплуатирующей организации после подписания акта приемки выполненных

работ, оплаты за врезку и дезинфекцию, заключения договора на водопотребление и оплаты всех платежей за

пользование услугой ХВС (отсутствие задолженности). Для подписания акта приемки выполненных работ,

Собственник, предоставляет исполнительную схему с точной привязкой проложенных коммуникаций на

местности, справку из АБПД об отсутствии задолженности за ХВС и акт ономобировки водосчетчика. Всю

ответственность за точность исполнительной схемы прокладываемого участка водопровода несет он же.

12. Подключение в магистральные водопроводные сети без разрешения на врезку, является самовольным, и в

случае обнаружения, подлжит немедленному отключению и наложению штрафных санкций согласно

действующего законодательства;

13. В точке подключения предусмотреть бирки на врезках с целью идентификации подключаемых объектов.

14. В период отопительного сезона врезка в основную магистраль не осуществляется;

15. Утепление труб от промерзания зависит от собственника.

16. Обслуживание сетей зависит от собственника и границы раздела балансовой принадлежности сторон.

17. Оплата за потребленные услуги осуществляется согласно договора.

18. Срок действия технических условий – 2 года.

19. Приложение 1: Выкопировка из плана земель, с нанесением точки подключения прилагается.

20. Невыполнение одного из пунктов технических условий, является основанием для отказа

эксплуатирующей организации в разрешении на врезку.

21. Основание для выдачи технических условий: Заявление от Администрации Асиновского г/п от 14.03.2018 г.

Главный инженер

ООО «Асиновский водоканал»

Исполнитель: Нач. ИТО Н.А. Кузнецова



В.В. Римша

(Handwritten signature)

[Handwritten signature]

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Нач. ПТО Н.А. Кузнецова

● Т-1 точка подключения

— существующие водопроводные сети

Условные обозначения:

