

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Администрация Асиновского городского поселения

(наименование организации - заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя электроустановки для индивидуального жилищного строительства.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя 636841, Томская обл, Асиновский р-н, Асино г, Черемошная ул, № 48.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 10 кВт.
4. Категория надежности: III категория.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,23 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2019 г.
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: ТП 10/0,4 кВ А-31-33 фидер № 3 опора № 18.
8. Основной источник питания: ПС Асино-110.
9. Резервный источник питания: нет.
10. Мероприятия, осуществляемые Сетевой организацией:
Проведение осмотра схемы присоединения электроустановок ЩУ перед подключением объекта.
Согласование схемы учета электроэнергии (тип прибора учета, его месторасположение).
Фактическое присоединение энергопринимающих устройств к сетям ПАО «ТРК».
11. Мероприятия, осуществляемые Заявителем:

11.1. Монтаж ответвления ЛЭП-0,23кВ от опоры №18 фидер №3 ТП-10/0,4кВ А-31-33, включая сцепную арматуру, выполнить проводом СИП или кабелем соответствующего сечения в пластиковой оболочке с алюминиевыми жилами (или другим проводом или кабелем) с учетом положений ГОСТ 31946-2012 и ПУЭ.

11.2. Монтаж коммутационного аппарата, приспособленного под пломбировку, для снятия напряжения с фаз, присоединенных к счетчику (ПУЭ п.7.1.64) и для ограничения нагрузки электроустановок присоединяемого объекта до 10,0 кВт в соответствии с заявленными параметрами электроснабжения (до 50А).

11.3. Монтаж учета электроэнергии выполнить на границе разграничения в соответствии с требованиями ПУЭ и заявленными параметрами электроснабжения. Установить однофазный электросчётчик с классом точности не ниже 1,0 поверенный Госповерителем. Тип прибора учёта и его месторасположение согласовать с Асиновским РЭС.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Технологическое присоединение объектов заявителя к централизованному электроснабжению выполняется в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г.

Сетевая организация:

Заместитель начальника района электрических сетей

С.В. Агеев

Заявитель:

Глава Асиновского городского поселения

А.Г. Костенков

